

## บันทึกการตรวจคราบไขมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานคลังและงบประมาณ ชั้น 1

✓ ปกติดำเนินการ ✕ ผิดปกติ

ปี 2567	สัปดาห์ ที่	วันที่	การตรวจ คราบ ไขมัน	การตรวจ เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข	เจ้าหน้าที่ ควบคุม
เดือน มี.ค. ๖7	1	4/3/๖7	✓	✓	✓	-	พี	-	On
		6/3/๖7	✓	✓	✓	-	พี	-	On
		8/3/๖7	✓	✓	✓	-	พี	-	On
	2	11/3/๖7	✓	✓	✓	-	พี	-	On
		12/3/๖7	✓	✓	ไขมัน	-	พี	ถอดแป้นการไหล จากท่อ 4/1/๖๗	On
		15/3/๖7	✓	✓	✓	-	พี	-	On
	3	18/3/๖7	✓	✓	✓	-	พี	-	On
		20/3/๖7	✓	✓	✓	-	พี	-	On
		21/3/๖7	✓	✓	✓	-	พี	-	On
	4	25/3/๖7	✓	✓	✓	-	พี	-	On
		๒๗/๓/๖๗	✓	✓	✓	-	พี	-	On
		๒๙/๓/๖๗	✓	✓	✓	-	พี	-	On
	5								


เอกสาร/หลักฐาน ประกอบเกี่ยวกับถังดักไขมัน(มีการชำระ) ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๗



จุดที่พบในชำระบริเวณตรงท่อน้ำลอด มีน้ำรั่วซึมเล็กน้อย

เลขที่	วันที่แจ้ง	รายละเอียด	ประเภทงาน	ผู้ให้บริการ	ผู้ดำเนินการ	ประเมิน	สถานะ
650	15/06/2567 10:57:48	ปิดระบบแสงสว่าง	งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบแสงสว่าง	บริษัทเอกชน จำกัด (โทร: 02-000-0000) ช่างเทคนิคช่างซ่อม / ส่วนช่างเทคนิคช่างซ่อม	นายสมชาย ใจดี (โทร: 02-000-0000) นายสมชาย ใจดี (โทร: 02-000-0000) นายสมชาย ใจดี (โทร: 02-000-0000)	✓	สำเร็จ
414	12/03/2567 10:14:17	เครื่องลิฟต์ขึ้น บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 10	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ลิฟต์	บริษัทเอกชน จำกัด (โทร: 02-000-0000) ช่างเทคนิคช่างซ่อม / ส่วนช่างเทคนิคช่างซ่อม	นายสมชาย ใจดี (โทร: 02-000-0000) นายสมชาย ใจดี (โทร: 02-000-0000) นายสมชาย ใจดี (โทร: 02-000-0000)	✓	สำเร็จ

แจ้งซ่อมในระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗




ช่างมาดำเนินการซ่อมให้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ พร้อมใช้งาน



รายละเอียดการขอรับบริการ (ใบแจ้งซ่อม FM-CA4-03)

X

รายละเอียด	ขั้นตอนการดำเนินงาน
เลขที่	241-2567
วันที่รับแจ้ง	12/03/2567 10:14:17
ผู้แจ้ง	นางสาวกมลพร คงเงิน กลุ่มงานยานพาหนะ / สำนักการคลังและงบประมาณ
หัวข้อการขอรับบริการ	ซ่อมทั่วไป
วัน-เวลาที่ขอรับบริการ	12/03/2567 10:10
สถานที่	ห้องสำนักการคลังและงบประมาณ ชั้น 1 ห้องครัว
รายละเอียด / ปัญหา / อาการเสีย	เครื่องตัดไขมัน บริเวณห้องน้ำลด มีน้ำซึมหยด
รูปภาพ	

ดำเนินการโดย	ซ่อมเอง		
สาเหตุ/วิธีแก้ไข	ดำเนินการ เชื่อมต่อ อุดรอยรั่วซึมแล้ว		
ผู้ดำเนินการ	นายอาทิตย์ วงษ์ภา, นายนิมิตราชิด นามะ, นายวิทยา ถนอมเวช,		
วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	01/04/2567	ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	20 นาที
ตรวจสอบโดย	นายสุกชัย แผล่คุณ 01/04/2567 09:49:50	ควบคุมโดย	นายสุกชัย แผล่คุณ 01/04/2567 09:49:50
ผลการปฏิบัติงาน	เรียบร้อย		

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการ	ดีมาก 5	ดี 4	ปานกลาง 3	พอใช้ 2	ปรับปรุง 1
1.การติดต่อแจ้งซ่อม สะดวก รวดเร็ว		✓			
2.การวิทยากรจากสภาพ มีจิตบริการ	✓				
3.ทักษะ ความเชี่ยวชาญ		✓			
4.การแก้ไขปัญห การแนะนำ		✓			
5.คุณภาพ		✓			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวด ๔ โทร. ๙๒๔๕  
ที่ ..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเครื่องตัดไขมันคาร์ด บริเวณท่อน้ำลอด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคลังและงบประมาณ

ด้วยคณะทำงานดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวด ๔ การจัดการของเสีย เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งจากแม่บ้านของสำนักงานคลังและงบประมาณ ว่าท่อน้ำลอดของเครื่องตัดไขมันมีน้ำซึมหยด คณะทำงานหมวด ๔ จึงได้ทำการแจ้งซ่อมในระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ทีมงานช่าง กลุ่มงานอาคารสถานที่ ของสำนักบริหารงานกลางได้เข้ามาตรวจเช็คและซ่อมแซม โดยดำเนินการเชื่อมต่อ อุดรอยรั่วซึม ทำให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดวงเดือน จันทสร)

หัวหน้าคณะทำงานหมวด ๔ การจัดการของเสีย

ทราบ

(นางสาวศิริพร สมบัติศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลังและงบประมาณ

2 มค ๖๗