

การคำนวณการประหยัดไฟฟ้า (ปิดหลอดไฟ บริเวณที่ไม่จำเป็นและเวลาพักกลางวัน เวลา 12.00 -13.00 นาฬิกา)

ประจำเดือน มกราคม 2567 ของสำนักงานการคลังและงบประมาณ

ยกเว้นมีผู้ปฏิบัติงานให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น

ชั้น	บริเวณ	จำนวน วัตต์	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน WH	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมง ที่ปิดไฟ / วัน	จำนวน KWH / วันที่ประหยัด ได้	จำนวนวัน / เดือน	จำนวน KWH / เดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ / KWH	ค่าไฟฟ้าที่ ประหยัด ได้ 1 เดือน
1	ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สำนักงานการคลังและงบประมาณ	16	9	144	0.144	1	0.144	22	3.168	4.30	13.62
1	ห้องเก็บของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบัญชี และกลุ่มงานงบประมาณ	16	6	96	0.096	1	0.096	22	2.112	4.30	9.08
1	ทางเดินมุมพักผ่อน	16	12	192	0.192	1	0.192	22	4.224	4.30	18.16
1	ห้องเครื่องพิมพ์ (Printer)	16	2	32	0.032	1	0.032	22	0.704	4.30	3.03
1	ห้องประชุม	16	18	288	0.288	1	0.288	22	6.336	4.30	27.24
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานยานพาหนะ และกลุ่มงานสวัสดิการ	16	60	960	0.960	1	0.960	22	21.12	4.30	90.82
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการเงิน	16	21	336	0.336	1	0.336	22	7.392	4.30	31.79
1	ห้องปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน	16	6	96	0.096	1	0.096	22	2.112	4.30	9.08
B1	ทางเดินเข้าไปกลุ่มงานพัสดุ	16	12	192	0.192	1	0.192	22	4.224	4.30	18.16
B1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานพัสดุ	16	33	528	0.528	1	0.528	22	11.616	4.30	49.95
B1	ห้องเก็บของของกลุ่มงานพัสดุ	16	36	576	0.576	1	0.576	22	12.672	4.30	54.49
1 และ B1	รวม								75.68		325.42

การคำนวณการประหยัดไฟฟ้า (ปิดหลอดไฟ บริเวณที่ไม่จำเป็นและเวลาพักกลางวัน เวลา 12.00 -13.00 นาฬิกา)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของสำนักงานคลังและงบประมาณ

ยกเว้นมีผู้ปฏิบัติงานให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น

ชั้น	บริเวณ	จำนวน วัตต์	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน WH	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมง ที่ปิดไฟ / วัน	จำนวน KWH / วันที่ประหยัด ได้	จำนวนวัน / เดือน	จำนวน KWH / เดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ / KWH	ค่าไฟฟ้าที่ ประหยัด ได้ 1 เดือน
1	ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สำนักงานคลังและงบประมาณ	16	9	144	0.144	1	0.144	20	2.88	4.36	12.56
1	ห้องเก็บของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบัญชี และกลุ่มงานงบประมาณ	16	6	96	0.096	1	0.096	20	1.92	4.36	8.37
1	ทางเดินมุมพักผ่อน	16	12	192	0.192	1	0.192	20	3.84	4.36	16.74
1	ห้องเครื่องพิมพ์ (Printer)	16	2	32	0.032	1	0.032	20	0.64	4.36	2.79
1	ห้องประชุม	16	18	288	0.288	1	0.288	20	5.76	4.36	25.11
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานยานพาหนะ และกลุ่มงานสวัสดิการ	16	60	960	0.960	1	0.960	20	19.2	4.36	83.71
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการเงิน	16	21	336	0.336	1	0.336	20	6.72	4.36	29.30
1	ห้องปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน	16	6	96	0.096	1	0.096	20	1.92	4.36	8.37
B1	ทางเดินเข้าไปกลุ่มงานพัสดุ	16	12	192	0.192	1	0.192	20	3.84	4.36	16.74
B1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานพัสดุ	16	33	528	0.528	1	0.528	20	10.56	4.36	46.04
B1	ห้องเก็บของของกลุ่มงานพัสดุ	16	36	576	0.576	1	0.576	20	11.52	4.36	50.23
1 และ B1	รวม								68.80		299.96

การคำนวณการประหยัดไฟฟ้า (ปิดหลอดไฟ บริเวณที่ไม่จำเป็นและเวลาพักกลางวัน เวลา 12.00 -13.00 นาฬิกา)

ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของสำนักงานการคลังและงบประมาณ

ยกเว้นมีผู้ปฏิบัติงานให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น

ชั้น	บริเวณ	จำนวน วัตต์	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน WH	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมง ที่ปิดไฟ / วัน	จำนวน KWH / วันที่ประหยัด ได้	จำนวนวัน / เดือน	จำนวน KWH / เดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ / KWH	ค่าไฟฟ้าที่ ประหยัด ได้ 1 เดือน
1	ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สำนักงานการคลังและงบประมาณ	16	9	144	0.144	1	0.144	21	3.024	4.26	12.88
1	ห้องเก็บของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบัญชี และกลุ่มงานงบประมาณ	16	6	96	0.096	1	0.096	21	2.016	4.26	8.59
1	ทางเดินมุมพักผ่อน	16	12	192	0.192	1	0.192	21	4.032	4.26	17.18
1	ห้องเครื่องพิมพ์ (Printer)	16	2	32	0.032	1	0.032	21	0.672	4.26	2.86
1	ห้องประชุม	16	18	288	0.288	1	0.288	21	6.048	4.26	25.76
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานยานพาหนะ และกลุ่มงานสวัสดิการ	16	60	960	0.960	1	0.960	21	20.16	4.26	85.88
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการเงิน	16	21	336	0.336	1	0.336	21	7.056	4.26	30.06
1	ห้องปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน	16	6	96	0.096	1	0.096	21	2.016	4.26	8.59
B1	ทางเดินเข้าไปกลุ่มงานพัสดุ	16	12	192	0.192	1	0.192	21	4.032	4.26	17.18
B1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานพัสดุ	16	33	528	0.528	1	0.528	21	11.088	4.26	47.23
B1	ห้องเก็บของกลุ่มงานพัสดุ	16	36	576	0.576	1	0.576	21	12.096	4.26	51.53
1 และ B1	รวม								72.24		307.74

การคำนวณการประหยัดไฟฟ้า (ปิดหลอดไฟ บริเวณที่ไม่จำเป็นและเวลาพักกลางวัน เวลา 12.00 -13.00 นาฬิกา)

ประจำเดือน เมษายน 2567 ของสำนักงานคลังและงบประมาณ

ยกเว้นมีผู้ปฏิบัติงานให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น

ชั้น	บริเวณ	จำนวน วัตต์	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน WH	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมง ที่ปิดไฟ / วัน	จำนวน KWH / วันที่ประหยัด ได้	จำนวนวัน / เดือน	จำนวน KWH / เดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ / KWH	ค่าไฟฟ้าที่ ประหยัด ได้ 1 เดือน
1	ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สำนักงานคลังและงบประมาณ	16	9	144	0.144	1	0.144	18	2.592	4.26	11.04
1	ห้องเก็บของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบัญชี และกลุ่มงานงบประมาณ	16	6	96	0.096	1	0.096	18	1.728	4.26	7.36
1	ทางเดินมุมพักผ่อน	16	12	192	0.192	1	0.192	18	3.456	4.26	14.72
1	ห้องเครื่องพิมพ์ (Printer)	16	2	32	0.032	1	0.032	18	0.576	4.26	2.45
1	ห้องประชุม	16	18	288	0.288	1	0.288	18	5.184	4.26	22.08
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานยานพาหนะ และกลุ่มงานสวัสดิการ	16	60	960	0.960	1	0.960	18	17.28	4.26	73.61
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการเงิน	16	21	336	0.336	1	0.336	18	6.048	4.26	25.76
1	ห้องปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน	16	6	96	0.096	1	0.096	18	1.728	4.26	7.36
B1	ทางเดินเข้าไปกลุ่มงานพัสดุ	16	12	192	0.192	1	0.192	18	3.456	4.26	14.72
B1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานพัสดุ	16	33	528	0.528	1	0.528	18	9.504	4.26	40.49
B1	ห้องเก็บของของกลุ่มงานพัสดุ	16	36	576	0.576	1	0.576	18	10.368	4.26	44.16
1 และ B1	รวม							18	61.92		263.75

การคำนวณการประหยัดไฟฟ้า (ปิดหลอดไฟ บริเวณที่ไม่จำเป็นและเวลาพักกลางวัน เวลา 12.00 -13.00 นาฬิกา)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ของสำนักงานการคลังและงบประมาณ

ยกเว้นมีผู้ปฏิบัติงานให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น

ชั้น	บริเวณ	จำนวน วัตต์	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน WH	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมง ที่ปิดไฟ / วัน	จำนวน KWH / วันที่ประหยัด ได้	จำนวนวัน / เดือน	จำนวน KWH / เดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ / KWH	ค่าไฟฟ้าที่ ประหยัด ได้ 1 เดือน
1	ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สำนักงานการคลังและงบประมาณ	16	9	144	0.144	1	0.144	20	2.88	4.22	12.15
1	ห้องเก็บของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบัญชี และกลุ่มงานงบประมาณ	16	6	96	0.096	1	0.096	20	1.92	4.22	8.10
1	ทางเดินมุมพักผ่อน	16	12	192	0.192	1	0.192	20	3.84	4.22	16.20
1	ห้องเครื่องพิมพ์ (Printer)	16	2	32	0.032	1	0.032	20	0.64	4.22	2.70
1	ห้องประชุม	16	18	288	0.288	1	0.288	20	5.76	4.22	24.30
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานยานพาหนะ และกลุ่มงานสวัสดิการ	16	60	960	0.960	1	0.960	20	19.2	4.22	81.02
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการเงิน	16	21	336	0.336	1	0.336	20	6.72	4.22	28.36
1	ห้องปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน	16	6	96	0.096	1	0.096	20	1.92	4.22	8.10
B1	ทางเดินเข้าไปกลุ่มงานพัสดุ	16	12	192	0.192	1	0.192	20	3.84	4.22	16.20
B1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานพัสดุ	16	33	528	0.528	1	0.528	20	10.56	4.22	44.56
B1	ห้องเก็บของกลุ่มงานพัสดุ	16	36	576	0.576	1	0.576	20	11.52	4.22	48.61
1 และ B1	รวม								68.80		290.30