

การคำนวณการประหยัดไฟฟ้า (ปิดหลอดไฟ บริเวณที่ไม่จำเป็นและเวลาพักกลางวัน เวลา 12.00 -13.00 นาฬิกา)

ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ของสำนักงานการคลังและงบประมาณ

**\*ยกเว้นมีผู้ปฏิบัติงานให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น\***

ชั้น	บริเวณ	จำนวน วัตต์	จำนวน หลอดไฟ	ค่าพลังงาน WH	หาร 1,000	จำนวน ชั่วโมง ที่ปิดไฟ / วัน	จำนวน KWH / วันที่ประหยัด ได้	จำนวนวัน / เดือน	จำนวน KWH / เดือนที่ ประหยัดได้	ค่าไฟ / KWH	ค่าไฟฟ้าที่ ประหยัด ได้ 1 เดือน
1	ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สำนักงานการคลังและงบประมาณ	16	9	144	0.144	1	0.144	19	2.736	4.23	11.57
1	ห้องเก็บของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบัญชี และกลุ่มงานงบประมาณ	16	6	96	0.096	1	0.096	19	1.824	4.23	7.72
1	ทางเดินมุมพักผ่อน	16	12	192	0.192	1	0.192	19	3.7848	4.23	16.01
1	ห้องเครื่องพิมพ์ (Printer)	16	2	32	0.032	1	0.032	19	0.608	4.23	2.57
1	ห้องประชุม	16	18	288	0.288	1	0.288	19	5.472	4.23	23.15
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานยานพาหนะ และกลุ่มงานสวัสดิการ	16	60	960	0.960	1	0.960	19	18.24	4.23	77.16
1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานการเงิน	16	21	336	0.336	1	0.336	19	6.384	4.23	27.00
1	ห้องปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน	16	6	96	0.096	1	0.096	19	1.824	4.23	7.72
B1	ทางเดินเข้าไปกลุ่มงานพัสดุ	16	12	192	0.192	1	0.192	19	3.648	4.23	15.43
B1	ห้องปฏิบัติงานข้าราชการ กลุ่มงานพัสดุ	16	33	528	0.528	1	0.528	19	10.032	4.23	42.44
B1	ห้องเก็บของของกลุ่มงานพัสดุ	16	36	576	0.576	1	0.576	19	10.944	4.23	46.29
1 และ B1	<b>รวม</b>								<b>65.50</b>		<b>277.07</b>